

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 года, 21 телефон 21-10-30, факс 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

(300001г. Тула, ул. Марата, 29 т. 42-60-27)

Предписание № 66/1/1-1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
«Центр образования № 18»**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Пролетарского округа г. Тулы по пожарному надзору № 66 от 25 марта 2019 года, п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 10 мин. 01 апреля 2019 г. по 15 ч. 45 мин. 26 апреля 2019 г. проведена плановая проверка И. О. начальника ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Лыковым Сергеем Михайловичем, старшим инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Пролетарскому округу) капитаном внутренней службы Минасуевым Иваном Валериевичем детского сада муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования №18» по адресу: г. Тула, ул. Кутузова д.110-б совместно с заместителем директора по дошкольному образованию МБОУ ЦО №18 Петровой Еленой Александровной, директором МБОУ ЦО №18 Саксиной Марией Вячеславовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении или указывает только выполнение
1.	Не выполнены вторые эвакуационные выходы из помещений групп на 2 этаже: -подготовительная группа №4, - разновозрастная группа №6..	СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. п. 5.2.16 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°) (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны	15.04.2020 года	

	<p>быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:</p> <p>70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;</p> <p>50 - для зданий III степени огнестойкости;</p> <p>30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.</p> <p>Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.</p>	
--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНД и ПР г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

капитан внутренней службы С.М. Лыков

(должность, фамилия, инициалы)

Старший инспектор ОНД и ПР г. Тулы

(по Пролетарскому округу)

капитан внутренней службы И.В. Минасоев

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ЦО №18 Саксина Мария Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2019 г



(подпись)

(подпись)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99.